



平面図 1/100

凡例

	消火器 粉末(ABC)10型
	非常用誘導標識板

消防用有窓判定表 (m<sup>2</sup>)

階数	室名	床面積	必要開口面積 床面積*1/30	有効開口面積	結果
1階	倉庫 (自動車部品業)	297.83	9.92	3.50*4.0+0.75*2.0=15.5 SD-1 AD-1	OK

工事名称  
轟工業有限会社福島倉庫B棟新築工事

変更事項	
設計	担当

一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A01521号  
 鈴木建築事務所

一級建築士 大臣登録 第96489号 鈴木敬二  
 〒670-0802 姫路市砥堀1135  
 Tel 079-264-5869 Fax 079-264-4084

図面名称 平面図	図面番号 04
Scale 1/100	Date 2015.AUG